



**Администрация городского округа Самара  
Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарагорсвет»**

Россия, 443020, ул. Галактионовская,9

Телефон: 333-33-62 Факс: 332-46-67  
[samaragorsvet@mail.ru](mailto:samaragorsvet@mail.ru)

19.12.2017г № 187 ПТО  
на №

Генеральному директору  
ООО «Строительство инженерных  
коммуникаций»  
С.И. Булкину

Копия начальнику ЭТР 1 Сяткиной Н.В.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
(взамен ТУ № 216 ПТО от 12.11.2015)

на проектирование наружного освещения территории застройки объекта:  
«6-ти этажный жилой дом с размещением на первом этаже нежилых помещений,  
9-ти этажный жилой дом по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Самарская,  
КН з/у 63:01:0815001:1004 »

1. Наружное освещение территории, подходов и подъездов предусмотренных проектом благоустройства выполнить в соответствии с ПУЭ, СН 541-82, СНиП 3.05.06-85, ПТЭЭП, ПОТРМ и действующими нормативными документами на условиях «Заказчика» и запитать от собственных сетей. Использовать светильники с энергоэффективными источниками света. При установке опор питающие линии проложить кабелем ВБбШв-1 в земле.
2. Предусмотреть реконструкцию сетей уличного освещения по улице Самарской, в границах улиц Венцека и Ленинградской по указанию нашего представителя . Схему электроснабжения оставить прежней.  
Выполнить:  
– замену кронштейнов по принадлежности выбранным опорам;  
– замену светильников ЖКУ с лампами ДНаТ мощность ламп согласовать дополнительно.  
– замену старого кабеля на провод марки СИП 2 сечение согласовать дополнительно.
3. Все работы по монтажу, наладке и испытаниям выполнять квалифицированным электротехническим персоналом.
4. Подъезды и подходы, их ширина и покрытие должны обеспечивать свободное обслуживание освещения в любое время суток.
5. Рабочие чертежи согласовать дополнительно.
6. Срок действия технических условий 2 года.

Директор предприятия

Абрамов В.И.